



AS PROJECT CZ s.r.o.  
U Prostředního mlýna 128  
393 01 Pelhřimov  
Tel.: +420 565 326 870  
Fax: +420 565 324 584  
E-mail: info@asproject.eu  
http://www.asproject.eu

Česká republika – Úřad práce České republiky

Karlovo náměstí 1359/1

128 01 Praha 2

**Stavba:** ÚP ČR KoP Šumperk – rekonstrukce budovy

**Věc:** *Vyjádření projektanta ke změnovému listu č. 1 – výměna 8ks zárubní a změnovému listu č.6 – odlehčení objektu*

V rámci přípravných projekčních prací bylo provedeno zaměření stávajícího stavu objektu s vizuální kontrolou stavu omítek, dveří, podlah a nosných konstrukcí. Při zaměřování stávajícího stavu byla budova částečně v provozu a cca ze 2/3 plochy vybavena nábytkem.

Odlehčení objektu je navrženo v severním a jihovýchodním rohu objektu A, kde byly po vystěhování nábytku a odstranění maleb objeveny praskliny v příčce, která odděluje tyto rohové kanceláře od kanceláří na severovýchodním průčelí budovy. Zároveň po vyvěšení dveřních křídel do těchto kanceláří, byla zjištěna deformace ocelových zárubní.

K praskání těchto příček a deformaci zárubní dochází vlivem přetížení stávajících stropních panelů a jejich značnému průhybu.

Jak je výše uvedeno tyto okolnosti se v průběhu projekčních prací nedaly předpokládat a generální projektant se statikem navrhuje provést demontáž těchto příček včetně vybourání deformovaných zárubní. Demolované příčky budou nahrazeny lehkými montovanými příčkami (např. sádkartonové příčky) a vybourané zárubně novými ocelovými.

AS PROJECT CZ s.r.o.  
U Prostředního mlýna 128  
393 01 Pelhřimov  
tel.: 565 326 870

V Pelhřimově, únor 2015

za GP: Michal Tomášek