



AS PROJECT CZ s.r.o.  
U Prostředního mlýna 128  
393 01 Pelhřimov  
Tel.: +420 565 326 870  
Fax: +420 565 324 584  
E-mail: info@asproject.eu  
http://www.asproject.eu

Česká republika – Úřad práce České republiky

Karlovo náměstí 1359/1

128 01 Praha 2

**Stavba:** ÚP ČR KoP Šumperk – rekonstrukce budovy

**Věc:** *Vyjádření projektanta ke změnovému listu č. 2 – nové pisoáry s radarovým splachováním*

V rámci přípravných projekčních prací bylo provedeno zaměření stávajícího stavu objektu s vizuální kontrolou stavu a funkčnosti zařizovacích předmětů na sociálních zařízeních objektu.

Jednotlivé pisoáry v objektu byly v dobrém stavu a funkční.

V rámci zahájení bouracích prací bylo ale zjištěno, že elektroventily automatického splachování pro daný typ pisoárů vykazují značnou korozi a netěsnost. V době přípravných projekčních prací nebyly tyto elektroventily přístupné, byly zabudované za keramickým obkladem.

Jak je výše uvedeno tyto okolnosti se v průběhu projekčních prací nedaly předpokládat a generální projektant navrhuje provést výměnu stávajících pisoárů za nové pisoáry se senzorem pro automatické splachování včetně nových elektroventilů.

AS PROJECT CZ s.r.o.  
U Prostředního mlýna 128  
393 01 Pelhřimov  
tel.: 565 326 870

V Pelhřimově, únor 2015

za GP: Michal Tomášek