



LEGENDA VZT PRVKŮ




VZT REKUPERAČNÍ JEDNOTKA V LEŽÁTEM PROVEDENÍ DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ  
PARAMETRY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA




REGULÁTOR VARIABILNÍHO PRŮTOKU  
SE SERVOPOHONEM



PŘÍVODNÍ / ODVODNÍ VÝSTKA  
S PŘÍPOJOVACÍM BOXEM  
UMÍSTĚNÁ V PODHLEDU



TUMLIČ HLUKU DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ



KULISOVÝ TUMLIČ HLUKU DO  
ČTÝRHHRANNÉHO POTRUBÍ



ČIDLO CO2 UMÍSTĚNÉ NA STĚNĚ V UČEBNĚ



OVLADAČ UMÍSTĚNÝ NA STĚNĚ V UČEBNĚ




ČÍSLO ZAŘÍZENÍ  
MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU  
MNOŽSTVÍ ODVODNÍHO VZDUCHU



POZICE VZT PRVKU

LEGENDA VZT IZOLACÍ



VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ  
BEZ IZOLACE



VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ OPATŘENÉ  
TEPELNOU/HLUKOVOU IZOLACÍ  
MINERÁLNÍ VLNÁ S AI POLEPEM TL. 40 mm



VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ OPATŘENÉ  
TEPELNOU/HLUKOVOU IZOLACÍ  
MINERÁLNÍ VLNÁ S OPLECHOVÁNÍM TL. 100 mm

POZN.:  
PŘESNĚ UMÍSTĚNÍ VZT KOMPONENTŮ DOPŘESNIT NA STAVBĚ,  
PO KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI.

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ČÁSTI VZDUCHOTECHNIKA, REKUPERACE:

VYPRACOVAL: Ing. JIŘÍ BOUDNÝ	KONTROLOVAL: Ing. PETR MACHYŇKA	VEDOUČÍ PROJEKTANT: Ing. PETR MACHYŇKA

HL. ING. PROJ. : Ing.arch. Petr Můčka	<b>můčka</b> A T E L I E www.ateliemucka.cz Ing.arch. Petr Můčka m: +420 731 402 773 e: pet@ateliermucka.cz
VYPRACOVAL: Ing. Jiří Boudný	
INVESTOR: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2, IČ 00551023	
STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ	
ČÁST PD: D.1.4.C VZDUCHOTECHNIKA, REKUPERACE	
AKCE: Zateplení budovy Terezy Novákové 62a, Brno - Řečkovice k.ú. Řečkovice 611646, č. parc. 231/2	Č. ZAK.: 201609
VÝKRES: PŮDORYS 2.NP	DATUM: 09/2016
	FORMÁT: 6x44
	Č. VÝKRESU: D.1.4.C.04